

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa głowicy studni głębinowej oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Przed rozpoczęciem montażu / demontażu zapoznaj się z instrukcją i stosuj się do jej zaleceń
- Przed rozpoczęciem montażu, konserwacji lub demontażu odłącz zasilanie pompy głębinowej
- Upewnij się, że wszystkie połączenia oraz uszczelnienia są prawidłowo zamontowane i szczelne.
- Nie demontuj głowicy podczas pracy pompy oraz gdy instalacja znajduje się pod ciśnieniem
- Sprawdzaj regularnie stan rur, złączek oraz przepustów kablowych. Wymień uszkodzone elementy, aby zapobiec wyciekom i awariom systemu.
- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego. Może to spowodować uszkodzenie elementów systemu i niekontrolowany wyciek wody.
- Chroń głowicę przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi spowodować utratę szczelności lub uszkodzeniem przewodów.
- Zabezpiecz system przed zamarzaniem. Woda zamarzająca w rurach i złączkach może je rozsadzić. Opróżnij system przed nadejściem mrozów lub zastosuj izolację termiczną.
- Używaj tylko akcesoriów kompatybilnych z danym systemem. Stosowanie nieodpowiednich elementów może prowadzić do nieszczelności i awarii.
- Podczas prac należy nosić rękawice ochronne oraz używać odpowiednich narzędzi. Ochroni to dłonie przed otarciami i skaleczeniami.